



# Príkony dávkového ekvivalentu

## Namerané priemerné hodnoty



[nanosievert/hodina]

Lokalita	Dp	Ø Dp za rok 2018
Levice	103 ± 7	102 ± 4
Kalná nad Hronom	103 ± 6	100 ± 4
Nový Tekov	110 ± 6	107 ± 4
Malé Kozmálovce	116 ± 7	115 ± 4
Veľký Ďur	114 ± 8	113 ± 5
Čifáre	109 ± 8	107 ± 4
Vráble	106 ± 7	106 ± 4
Tajná	103 ± 6	101 ± 4
Červený Hrádok	110 ± 7	108 ± 4
Nemčiňany	119 ± 8	117 ± 4
Zlaté Moravce	111 ± 7	108 ± 4
Kozárovce	117 ± 7	115 ± 4
Tlmače – Lipník	108 ± 8	106 ± 4
Veľké Kozmálovce	113 ± 8	111 ± 4
EMO	113 ± 7	109 ± 4

### Priemerné hodnoty príkonu dávky v iných lokalitách SR

Bratislava	94,7 ± 5,4
Štrbské Pleso	107,3 ± 9,3
Dudince	160,2 ± 28,0
Hurbanovo	71,3 ± 1,2

Rozdiely medzi jednotlivými lokalitami sú spôsobené variáciami prírodného pozadia.

**Príspevok JE k celkovým dávkam je zanedbateľný.**

# Vypúšťané znečistenie do toku Hron

Ukazovateľ	Povolená limitná koncentrácia mg/l – – okrem pH a T	Priemerná koncentrácia mg/l – okrem pH a T
CHSK <sub>Cr</sub>	40	29,17
N-NH <sub>4</sub>	3,0*	0,21
Cl <sup>-</sup>	100 ***	48,27
BSK <sub>5</sub>	12	2,20
NEL	0,5	<0,10
RL <sub>105</sub>	1 500	836,00
RL <sub>550</sub>	1 000	648,33
P <sub>celk.</sub>	1	0,14
T[°C]	30	17,87
NL	40	<10,00
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	690	316,33
pH	6,0 – 9,0	8,27
Hydrazín	0,5	0,06
AOX	0,2	nebola analýza ( merané 4 x ročne)
N-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	16**	10,28

Koncentračné hodnoty "p" stanovené z vodoprávneho rozhodnutia OU-NR-OSZP2-2015/043433

\*v čase vypúšťania odpadových vôd z neutralizačných nádrží 4,5 mg/l – vypúšťanie bude zisťované vždy pred a tiež počas jednotlivého odberu vzoriek OV

\*\*s možnosťou prekročenia 5 x do roka do hodnoty 22 mg/l.\*\*\* v zimných mesiacoch 150 mg/l

/

**Odber povrchovej vody z toku Hron (m<sup>3</sup>):  
1 925 000**

Povrchová voda pre technologické účely je odoberaná z odberného miesta vodnej nádrže Veľké Kozmálovce

**Množstvo vypúšťanej odpadovej vody do toku Hron (m<sup>3</sup>): 495 340**

## Emisie do ovzdušia

Nie je predpoklad prekročenia emisných limitov vypúšťaného znečistenia zo zdrojov v prevádzke EMO, stanovených v rozhodnutí orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia.

## Produkcia odpadov:

Povolená produkcia nebezpečných odpadov (t/rok): **1200**

**Množstvo vyprodukovaných nebezpečných odpadov od začiatku roka (t): 109,290**

# Výpuste rádioaktívnych látok z EMO



## Plynné rádioaktívne výpuste

## Kvapalnú rádioaktívne výpuste

	Aerosóly [MBq]	Jód <sup>131</sup> I [MBq]	Vzácné plyny [TBq]	Trícium [GBq]	Ostatné rádionuklidy [MBq]
November 2019	0,231	0,00501	0,1389	-0,06658	0,4836
Rok 2019	16,40	55,27	1,536	7572	12,59
Smerná hodnota	$1,7 \times 10^5$	$6,7 \times 10^4$	$4,1 \times 10^3$	$1,2 \times 10^4$	$1,1 \times 10^3$
<b>Čerpanie smernej hodnoty</b>	<b>0,00965 %</b>	<b>0,08249 %</b>	<b>0,03745 %</b>	<b>63,10 %</b>	<b>1,144 %</b>

V zmysle rozhodnutia č. OOZPŽ/6773/2011, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR, sú Slovenské elektrárne, a. s., AE Mochovce povinné v informáciách a správach o rádioaktívite vypúšťaných látok v priebehu roka porovnávať aktivitu vypúšťaných rádioaktívnych látok so stanovenými smernými hodnotami (predtým ročný limit).